

Městský úřad Lipník nad Bečvou

Odbor životního prostředí
náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9

Vaše čj.:

Ze dne:

Naše sp. zn.: MLNB/28093/2025/308/4/ŽP-VH

Naše č.j.: MLNB/04828/2026/ŽP-VH

Počet listů: 7

Počet příloh:

Počet listů/svazků příloh:

Počet a druh příloh v digit. podobě:

Spis. znak/skart. režim: 21.15..2 A/20

Vyřizuje: Bc. Kateřina Hantáková

Telefon: 581 722 344

E-mail: vodni.hospodarstvi@mesto-lipnik.cz

Datum: 03.03.2026

Vypraveno dne: 03.03.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně a místně příslušný podle ustanovení § 10, § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle ustanovení § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších předpisů, dále podle ustanovení § 1 a § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 25 odst. b, § 27 odst. 1 a § 30 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),

schvaluje

podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích žadateli:

Obec Veselíčko, Veselíčko 68, 751 25 Veselíčko, IČ: 00302198

předložený kanalizační řád

„KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE OBCE VESELÍČKO“.

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě obce Veselíčko, tak, aby zejména:

- a) byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu
- b) nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů
- c) bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod, dle platných právních předpisů, v čistírně odpadních vod a dosažení vhodné kvality kalu v kalovém hospodářství
- d) byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu
- e) byla přesně specifikována místa odběrů kontrolních vzorků a body odběrů u jednotlivých producentů dle plánu vzorkování
- f) odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně
- g) byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě

Odpadní vody

V obci vznikají následující odpadní vody:

- a) v bytovém fondu - splaškové odpadní vody produkované od všech obyvatel trvale bydlících na území obce a napojených přímo na stokovou síť. (obyvatelstvo)
- b) při výrobní činnosti - v obci nejsou žádné průmyslové provozy,
- c) v zařízeních občansko-technické vybavenosti a státní vybavenosti (tato zařízení jsou zdrojem pouze splaškových vod - obecní vybavenost)
- d) srážkové a povrchové vody (vody ze střech, zpevněných ploch a komunikací)
- e) jiné (podzemní a drenážní vody vznikající v zastaveném území)

Popis:**a) Kanalizační část Veselíčko**

Kanalizační síť v obci Veselíčko je řešena jako jednotná. Celá kanalizační síť je napojena na kanalizační sběrač A, který je napojen na kanalizaci obce Osek nad Bečvou a dále na ČOV Osek nad Bečvou. Tento sběrač je veden z východního konce obce podél komunikace pod Veselíčkem směrem na Osek. Je z betonových trub DN 300.

Západní část obce – obecní úřad, zámek a okolní zástavba podél silnice od zámku do Oseku je odkanalizována do kanalizace B. Jedná se o zaklenutý příkop podél silnice. Stoka B je napojena přes dešťový oddělovač na sběrač A. Odlehčení je zaústěno do potoka Lubeň.

Délka kanalizace:

Objekt - stoka	Mat.	DIN [mm]	délka[m]
A	železobeton	DN 150, NZ 70%	19,6
A	železobeton	DN 150, ZP 30%	8,4
A	železobeton	DN 300, NZ 20 %	53,278
A	železobeton	DN 300, ZP 80 %	213,112
A	prostý beton	DN 400, NZ 20 %	35,83
A	železobeton	DN 400, ZP 80 %	143,32
A	železobeton	DN 500, ZP 50 %	209,03
A	železobeton	DN 500, NZ 50 %	209,03
A	železobeton	DN 600, NZ 50 %	146,2

A	železobeton	DN 600, ZP 50 %	146,2
A	železobeton	DN 800, NZ 50 %	159,345
A	železobeton	DN 800, ZP 50 %	159,345
AA	železobeton	DN 150, ZP 100%	103,8
AA	železobeton	DN 150, NZ 0%	0
AA	železobeton	DN 200, ZP 100 %	332,98
AA	železobeton	DN 200, NZ 0%	0
AA	železobeton	DN 250, ZP 100 %	82,22
AA	železobeton	DN 250, NZ 0 %	0
AA	železobeton	DN 300, NZ 20 %	183,692
AA	železobeton	DN 300, ZP 80 %	734,768
AA	železobeton	DN 400, NZ 10 %	24,758
AA	železobeton	DN 400, ZP 90%	222,822
AA	železobeton	DN 500, ZP 50 %	37,985
AA	železobeton	DN 500, NZ 50 %	37,985
AA	železobeton	DN 600, NZ 50 %	187,615
AA	železobeton	DN 600, ZP 50 %	187,615
AA	železobeton	DN 800, NZ 50 %	46,94
AA	železobeton	DN 800, ZP 50 %	46,94
AA	železobeton	DN 600/300, ZP 70 %	9,1
AA	železobeton	DN 600/300, NZ 30 %	3,9
AA	PVC	DN 250, NZ 5 %	4,8265
AA	PVC	DN 250, ZP 95%	91,7035
AA	PVC	DN 300, NZ 80 %	1290,672
AA	PVC	DN 300, ZP 20 %	322,668
AB	železobeton	DN 200, ZP 95 %	67,336
AB	železobeton	DN 200, NZ 5 %	3,544
AC	železobeton	DN 200, NZ 20 %	43,338
AC	železobeton	DN 200, ZP 80 %	173,352
AC	železobeton	DN 300, NZ 15%	114,8085
AC	železobeton	DN 300, ZP 85%	650,5815
AD	železobeton	DN 150, NZ 80 %	36,384
AD	železobeton	DN 150, ZP 20 %	9,096
AD	železobeton	DN 200, NZ 80 %	11,44
AD	železobeton	DN 200, ZP 20 %	2,86
AD	železobeton	DN 300, NZ 80 %	454,208
AD	železobeton	DN 300, ZP 20 %	113,552
AD	železobeton	DN 400, NZ 80 %	77,944
AD	železobeton	DN 400, ZP 20 %	19,486
AE	železobeton	DN 250, NZ 20 %	1,594
AE	železobeton	DN 250, ZP 80 %	6,376
AE	železobeton	DN 300, NZ 20 %	29,982
AE	železobeton	DN 300, ZP 80 %	119,928
AE	železobeton	DN 400, NZ 20 %	8,62

AE	železobeton	DN 400, ZP 80 %	34,48
AE	železobeton	DN 500, NZ 50 %	9,725
AE	železobeton	DN 500, ZP 50 %	9,725
AF	železobeton	DN 200, NZ 20 %	0,84
AF	železobeton	DN 200, ZP 80 %	3,36
AF	železobeton	DN 300, NZ 20 %	24,062
AF	železobeton	DN 300, ZP 80%	96,248
AF	železobeton	DN 400, NZ 20 %	20,716
AF	železobeton	DN 400, ZP 80%	82,864
AG	železobeton	DN 150, NZ 20 %	5,978
AG	železobeton	DN 150, ZP 80%	23,912
AH	železobeton	DN 300, NZ 20 %	11,24
AH	železobeton	DN 300, ZP 80 %	44,96
odlehčení	železobeton	DN 400, NZ 50 %	46,365
odlehčení	železobeton	DN 400, ZP 50 %	46,365
přepoj	železobeton	DN 200, NZ 20 %	2,4
přepoj	železobeton	DN 200, ZP 80 %	9,6
B	železobeton	DN 200, ZP 80 %	75,936
B	železobeton	DN 200, NZ 20 %	4,152
B	železobeton	DN 300, ZP 80 %	8,48
B	železobeton	DN 300, NZ 20 %	2,12
BA	železobeton	DN 200, NZ 20%	4,152
BA	železobeton	DN 200, ZP 80 %	16,608
C	železobeton	DN 150, NZ 20 %	15,216
C	železobeton	DN 150, ZP 80%	60,864
D	železobeton	DN 200, NZ 20 %	1,9
D	železobeton	DN 200, ZP 80 %	7,6
D	železobeton	DN 300, NZ 20 %	5,43
D	železobeton	DN 300, ZP 80 %	21,72
E	železobeton	DN 300, NZ 95%	74,29
E	železobeton	DN 300, ZP 5%	3,91
P	železobeton	DN 200, NZ 95%	725,515
P	železobeton	DN 200, ZP 5 %	38,185
odlehčení	železobeton	DN 800, NZ 50 %	118,95
odlehčení	železobeton	DN 800, ZP 50 %	118,95

b) Kanalizační část Tupec

Vybudovaná oddílná kanalizace části Tupec je řešena tak, že dešťové vody jsou odváděny stávající kanalizací do vodního recipientu Lubeň a veškeré splaškové vody z domácností budou na hranici veřejného a soukromého pozemku napojeny do domovní šachty, odtud budou svedeny veřejnou částí odbočky do stoky splaškové. Tyto odpadní vody budou akumulovány v čerpací stanici splaškových vod, umístěné v nejnižší místě. Odtud budou přečerpávány pomocí výtlačného potrubí do jednotné kanalizace.

Kanalizace je rozdělena na gravitační stoky A, A1, A2, B.

Délka kanalizace:

Objekt - stoka	Mat.	DIN [mm]	délka[m]
A	PP 150	249,22	382,4
A	PP 150	249,22	95,6
A	PP 250	454,85	382,4
A	PP 250	454,85	95,6
A1	PP 150	30,43	24,344
A1	PP 150	30,43	6,086
A1	PP 250	143,46	114,768
A1	PP 250	143,46	28,692
A2	PP 150	106,24	84,992
A2	PP 150	106,24	21,248
A2	PP 250	166,98	133,584
A2	PP 250	166,98	33,396
B	PE 100	120,48	96,384
B	PE 100	120,48	24,096
Výtlač V1	PE 110	428,5	342,8
Výtlač V1	PE 110	428,5	85,7
Výtlač V2	PE 110	80,74	64,592
Výtlač V2	PE 110	80,74	16,148
Výtlač V3	PE 110	82,58	66,064
Výtlač V3	PE 110	82,58	16,516

Kanalizační řád se schvaluje za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Vlastník kanalizace je povinen změnit nebo doplnit kanalizační řád, změni – li se podmínky, za kterých byl schválen.
2. Se schváleným kanalizačním řádem budou prokazatelně seznámeni všichni odpovědní pracovníci.
3. Platnost schváleného kanalizačního řádu je omezena na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- Obec Veselíčko, Veselíčko 68, 751 25 Veselíčko, IČ: 00302198

Odůvodnění

Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, obdržel dne 19.12.2025 žádost Obce Veselíčko, Veselíčko 68, 751 25 Veselíčko, IČ: 00302198, o schválení předloženého kanalizačního řádu „KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE OBCE VESELÍČKO“ v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích. Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení v souladu s ustanovením § 44 správního řádu.

Předložený kanalizační řád „KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE OBCE VESELÍČKO“ je zpracován v souladu s vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vodoprávní úřad oznámil podle ustanovení správního řádu zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením č.j.: MLNB/01950/2026/ŽP-VH, sp.zn.: MLNB/28093/2025/308/3/ŽP-VH ze dne 26.01.2026, ve kterém současně stanovil lhůtu pro účastníky řízení na možnost navrhnout důkazy, činit jiné návrhy a na námitky a připomínky s upozorněním, že na důkazy, návrhy a námitky, které nebudou uplatněny ve stanovené lhůtě, nebude možno brát zřetel.

Během lhůty, kterou stanovil vodoprávní úřad účastníkům řízení, nebyly doručeny žádné námitky ani připomínky s výše uvedenou stavbou od účastníků řízení.

Vodoprávní úřad posoudil ve vodoprávním řízení skutečnosti a předložené doklady v souladu s ustanovením zákona o vodovodech a kanalizacích a dalších souvisejících předpisů a dospěl k závěru, že schválením „KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE OBCE VESELÍČKO“ nedojde k ohrožení zájmů ani nebudou omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy občanů a účastníků vodoprávního řízení a nedojde k ohrožení životního prostředí, a proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, podáním učiněným u Městského úřadu Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, náměstí T.G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou. Odvolání se podává v počtu stejnopisů podle počtu účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Lipník nad Bečvou. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Xenie Pospíšilová
vedoucí Odboru životního prostředí

otisk úředního razítka

Příloha:

- ověřený kanalizační řád (po nabytí právní moci rozhodnutí)

Podle § 144 správního řádu, v řízení s velkým počtem účastníků řízení může vodoprávní úřad uvědomit účastníky řízení veřejnou vyhláškou. Z těchto důvodů toto oznámení bude doručeno veřejnou vyhláškou.

Tento dokument musí být vyvěšen na dobu 15 dnů, a to na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (MěÚ Lipník nad Bečvou) a stejnou dobu způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se toto oznámení považuje za doručené. Posledním dnem lhůty je den doručení podle ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Současně je Obecní úřad Veselíčko povinen písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a stejnou dobu způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se toto oznámení považuje za doručené.

Písemnost bude vyvěšena na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, od 04.03.2026.

Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou a současně způsobem umožňující dálkový přístup:

vyvěšeno sejmuto podpis

Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Obecního úřadu Veselíčko a současně způsobem umožňující dálkový přístup:

vyvěšeno sejmuto podpis

Rozdělovník:

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou na dodejku):

- Obec Veselíčko, Veselíčko 68, 751 25 Veselíčko

Účastníci řízení – další dotčené osoby podle § 27 odst. 2 správního řádu:

- ostatním účastníkům – kteří mohou být dotčeni (tj. napojení uživatelé kanalizace pro veřejnou potřebu), doručeno veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou a současně způsobem umožňující dálkový přístup na dobu nejméně 15 dnů a stejnou dobu způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 15 dní.

Vývěsky:

- Městský úřad Lipník nad Bečvou, vývěska, náměstí T. G. Masaryka č. p. 89/11, 751 31 Lipník nad Bečvou I-Město
- Obecní úřad Veselíčko, Veselíčko 68, 751 25 Veselíčko

Na vědomí:

- Povodí Moravy s.p. Dřevařská 11, 602 00 Brno